

Pabianice dnia 08.11.17r.

**Urząd Miejski w Pabianicach****ul. Zamkowa 16****95-200 Pabianice**

TS/7020/ 97 /17

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz.747); zmiany : Dz.U. z 2002r Nr.113,poz.984;Dz.U. Z 2004r. Nr 96, poz.959 nr 173 poz. 1808;;Dz.U. Z 2005r Nr 85,poz 729 ), tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 139.
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy miejskiej Pabianice zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/62/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 marca 2011r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach, jako właściciel sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach uzgodnienia wstępnego ustala techniczne warunki przyłączenia do sieci wod-kan nw. Nieruchomości:

**Pabianice ul. Grota Roweckiego 3 ( dz.217 ) – bieżnia lekkoatletyczna MOSiR****I PODŁĄCZENIE DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

1. W rejonie posesji położonej przy ul. Grota Roweckiego 3 dz. 217 - *Projektowana Bieżnia lekkoatletyczna*, obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej.
2. Na terenie MOSiR ( dz. 217 ) istnieje kanał deszczowy z rur betonowych Ø 250/300 z własnym wylotem do rzeki Dobrzyńki, odprowadzający wody opadowe z rejonu Hotelu „Włókniarz”.
3. Włączenie odwodnienia projektowanego obszaru bieżni lekkoatletycznej, do w/w kanału deszczowego można wykonać poprzez istniejące studnie rewizyjne na istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej.
4. Na instalacji należy zastosować odpowiednie urządzenia podczyszczające.
5. Ścieki deszczowe powinny spełniać normy określone w Uchwale XXII/169/03 Rady Miejskiej w Pabianicach z 17 grudnia 2003r w sprawie upoważnienia do gospodarowania gminnymi urządzeniami kanalizacyjnymi przeznaczonymi do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Projekt należy uzgodnić z ZWiK sp. z o.o. i z ZUDP w Pabianicach.  
Warunki zasilania ważne są dwa lata od chwili wydania

Załącznik: Faktura  
Sprawę prowadzi :  
Krzysztof Siekiera  
tel. 42 225 91 90

**PREZES ZARZĄDU***mgr inż. Rafał Kunka*

Z w i K Spółka z o.o.  
KIEROWNIK WYDZIAŁU SIECI

*mgr inż. Piotr Kroczyński*